



Zakład Komunalny
Gminy Zblewo
ul. Pinczyńska 40
83-210 Zblewo

KOMUNIKAT

W związku z uzyskaniem pozytywnych wyników badań jakości wody podawanej do spożycia z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zblewo, Zakład Komunalny Gminy Zblewo informuje, iż woda przydatna jest do spożycia przez ludzi. Za zaistniałe niegodności przepraszamy.

KIEROWNIK
Zakład Komunalny
Gminy Zblewo
Jan Mańsk



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Starogardzie Gdańskim**

Starogard Gdański, dnia 17.11.2017 r.

**Orzeczenie o jakości wody podawanej
z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zblewo**

Na podstawie sprawozdania nr 1210z/2017/LBS z dnia 17.11.2017 r. wydanego przez Laboratorium Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim z badania próbki wody pobranej w dniu 16.11.2017 r. z punktu **monitoringowego** jakości wody ustalonego dla urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zblewo - Zespół Szkół Publicznych ul. Kościerska 39, Zblewo

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Próbkę zbadano w zakresie następujących parametrów obejmujących: bakterie grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody.

Analiza jej wykazała zgodność z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Orzeczenie wydano w oparciu o przepisy § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Starogardzie Gdańskim
Joanna Kłaniewicz
Joanna Kłaniewicz

Otrzymują:

1. Zakład Komunalny Gminy Zblewo
ul. Pinezyńska 40, 83-210 Zblewo
2. Wójt Gminy Zblewo
ul. Główna 40, 83-210 Zblewo
3. aa



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Starogardzie Gdańskim**

Starogard Gdański, dnia 17.11.2017 r.

**Orzeczenie o jakości wody podawanej
z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zblewo**

Na podstawie sprawozdania nr 1211z/2017 I.BŚ z dnia 17.11.2017 r. wydanego przez Laboratorium Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim z badania próbki wody pobranej w dniu 16.11.2017 r. z punktu **monitoringowego** jakości wody ustalonego dla urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zblewo - SUW Zblewo, punkt kontroli wody podawanej do sieci

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Próbkę zbadano w zakresie następujących parametrów obejmujących: bakterie grupy coli w 100 ml wody. Escherichia coli w 100 ml wody.

Analiza jej wykazała zgodność z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Orzeczenie wydano w oparciu o przepisy § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Starogardzie Gdańskim
Joanna Kamińska

Otrzymują:

1. Zakład Komunalny Gminy Zblewo
ul. Pineżyńska 40, 83-210 Zblewo
2. Wójt Gminy Zblewo
ul. Główna 40, 83-210 Zblewo
3. aa



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Starogardzie Gdańskim

Starogard Gdański, dnia 17.11.2017 r.

**Orzeczenie o jakości wody podawanej
z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zblewo**

Na podstawie sprawozdania nr 1212z/2017/LBŚ z dnia 17.11.2017 r. wydanego przez Laboratorium Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim z badania próbki wody pobranej w dniu 16.11.2017 r. z punktu **monitoringowego** jakości wody ustalonego dla urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zblewo – **Publiczna Szkoła Podstawowa w Bytoni**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Próbkę zbadano w zakresie następujących parametrów obejmujących: bakterie grupy coli w 100 ml wody, *Escherichia coli* w 100 ml wody.

Analiza jej wykazała zgodność z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Orzeczenie wydano w oparciu o przepisy § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Starogardzie Gdańskim
[Podpis]
Joanna Janowska

Otrzymują:

1. Zakład Komunalny Gminy Zblewo
ul. Pinczyńska 40. 83-210 Zblewo
2. Wójt Gminy Zblewo
ul. Główna 40. 83-210 Zblewo
3. aa



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Starogardzie Gdańskim

Starogard Gdański, dnia 17.11.2017 r.

**Orzeczenie o jakości wody podawanej
z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zblewo**

Na podstawie sprawozdania nr 1214z/2017/LBS z dnia 17.11.2017 r. wydanego przez Laboratorium Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim z badania próbki wody pobranej w dniu 16.11.2017 r. z punktu **monitoringowego** jakości wody ustalonego dla urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zblewo – Publiczne Przedszkole, Pinczyn, ul. Gajowa 7

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Próbkę zbadano w zakresie następujących parametrów obejmujących: bakterie grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody.

Analiza jej wykazała zgodność z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Orzeczenie wydano w oparciu o przepisy § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Starogardzie Gdańskim
Jolanta Kamińska
Jolanta Kamińska

Otrzymują:

1. Zakład Komunalny Gminy Zblewo
ul. Pinezyńska 40. 83-210 Zblewo
2. Wójt Gminy Zblewo
ul. Główna 40. 83-210 Zblewo
3. aa



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Starogardzie Gdańskim

Starogard Gdański, dnia 17.11.2017 r.

**Orzeczenie o jakości wody podawanej
z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zblewo**

Na podstawie sprawozdania nr 1215z/2017/LBŚ z dnia 17.11.2017 r. wydanego przez Laboratorium Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim z badania próbki wody pobranej w dniu 16.11.2017 r. z punktu **monitoringowego** jakości wody ustalonego dla urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zblewo - świetlica wiejska Radziejewo

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Próbkę zbadano w zakresie następujących parametrów obejmujących: bakterie grupy coli w 100 ml wody. Escherichia coli w 100 ml wody.

Analiza jej wykazała zgodność z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Orzeczenie wydano w oparciu o przepisy § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Starogardzie Gdańskim
Jolanta Piotrowska

Otrzymują:

1. Zakład Komunalny Gminy Zblewo
ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo
2. Wójt Gminy Zblewo
ul. Główna 40, 83-210 Zblewo
3. aa