

Zblewo, dnia .....

.....

.....

.....

.....

(dane wnioskodawcy)

**Zakład Komunalny  
Gminy Zblewo  
ul. Pinczyńska 40  
83-210 Zblewo**

Proszę o wyrażenie zgody na zamontowanie wodomierza dodatkowego mierzącego bezpowrotnie zużyta wodę w posesji:

.....

(podać adres lub dane ewidencyjne posesji)

.....

podpis

Potwierdzam otrzymanie warunków jakie należy spełnić, aby uzyskać zgodę na zamontowanie wodomierza dodatkowego mierzącego bezpowrotnie zużyta wodę.

.....

podpis

## Warunki jakie należy spełnić aby uzyskać zgodę na zamontowanie wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody

1. W rozliczeniach pomiędzy Usługobiorcą i Zakładem ilość bezpowrotnie zużytej wody, zmniejszająca ilość odprowadzanych ścieków, ustalana będzie na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Usługobiorcy.
2. Usługobiorca powinien dostarczyć projekt podziału wewnętrznej instalacji wodociągowej wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, który ma zawierać:
  - a) mapę dla celów informacyjnych ze zinventaryzowanym przyłączem wodociągowym (skala 1: 500 lub 1:1000),
  - b) przebieg wewnętrznej instalacji wodociągowej z zaznaczeniem wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody oraz zawór czerpalny, z którego bezpowrotnie zużyta woda będzie pobierana,
3. Wodomierz dodatkowy powinien być dobrany do warunków pracy tj. przeciętnej oraz maksymalnej wartości strumienia objętości wody, a jego montaż powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych oraz wymagań instalacyjnych dla wodomierzy.
4. Projekt musi być uzgodniony w Zakładzie Komunalnym Gminy Zblewo.
5. Instalację wykonać zgodnie z uzgodnionym projektem.
6. Wodomierz dodatkowy w instalacji wodociągowej należy wbudować za wodomierzem głównym (licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody).
7. Wielkość i typ wodomierza dodatkowego dobiera Zakład Komunalny Gminy Zblewo.
8. Zestaw wodomierzowy należy umieścić przed każdym punktem poboru bezpowrotnie zużywanej wody, przy czym zestaw wodomierzowy powinien zaczynać się nie dalej niż 2 m. od tego punktu.
9. Zawór czerpalny winien być usytuowany na zewnętrznej ścianie budynku.
10. Długości odcinków prostych przewodu wodociągowego przed i za wodomierzem muszą wynosić:
  - przed wodomierzem: 5 średnic wodomierza nie licząc zaworu
  - za wodomierzem: 3 średnice wodomierza nie licząc zaworu
11. Wodomierz dodatkowy musi być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu (wygodnym dla odczytu), zabezpieczony przed zalaniem wodą i zamarzaniem.
12. Instalację wykonaną zgodnie z uzgodnionym projektem zgłosić do odbioru w Zakładzie Komunalnym Gminy Zblewo.
13. Zamontowany wodomierz dodatkowy winien posiada aktualną datę legalizacji.
14. Okres ważności określony jest w przepisach metrologicznych o licznikach do wody.
15. Po upływie okresu ważności legalizacji wskazania dodatkowego wodomierza nie będą odczytywane, a ilość odprowadzanych ścieków będzie określana jako równa ilości wody dostarczanej do nieruchomości (ustalanej na podstawie wskazań wodomierza głównego).
16. Wszystkie koszty związane z przebudową wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz zakupem wodomierza pokrywa Inwestor.

### ZABUDOWA WODOMIERZA DODATKOWEGO

